

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHEISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

ZERTIFIKAT

Nr.: 1210471

Erzeugnis: Lüftereinheit

Typ: RAC-CH-X24-X1, RAC-CH-X25-X1, RAC-CH-X26-X1, RAB-CH-X24-X1,
RAB-CH-X25-X1, RAB-CH-X26-X1

Nennwerte: 230 V, 50/60 Hz, 0,135/0,27/0,4 A, 25/45/69 W

Besteller: Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Tschechische Republik

Hersteller: Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Tschechische Republik

Herstellungsort: Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Tschechische Republik

Handelsmarke:

Prüfungsergebnisse sind im Protokoll Nr.: 211856-01/01 vom: 13.08.2021, 801792-01/02 vom: 27.06.2018

Der Prüfling wurde geprüft und entspricht:

EN 60335-1:12+A11:14+A13:17+A1:19+A2:19+A14:19, EN 55014-1:17+A11:20, EN 61000-3-2:19,
EN 61000-3-3:13+A1:19, EN 55014-2:15

Weitere Daten:

Das Zertifikat bleibt in Gültigkeit bis: 22.08.2024

23.08.2021

Prag, am

Mgr. Miroslav Sedláček
Leiter des Zertifizierungsorgans



211856-01