

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

ZERTIFIKAT

Nr.: 1190169

Erzeugnis: Leergehäuse für Schaltgerätekombinationen

Typ: RIE

Nennwerte: 600 x 600 x 1645 mm, IP 54

Besteller: Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Tschechische Republik

Hersteller: Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Tschechische Republik

Handelsmarke:

Prüfungsergebnisse sind im Protokoll Nr.: 910391-01/01 vom: 20.02.2019

Der Prüfling wurde geprüft und entspricht:
ČSN EN 60529:93+A1:01, ČSN EN 62208 ed. 2:12 Ab. 9.8

Weitere Daten:

Das Zertifikat bleibt in Gültigkeit bis: 31.03.2022

22.03.2019

Prag, am

Mgr. Miroslav Sedláček
Leiter des Zertifizierungsorgans



L.S.



910391-01